



Zakład Badań Ogniwych

02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 21
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fire@itb.pl

KLASYFIKACJA OGNIOWA w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez izolacje rur i kanałów NP.-1364.3/A/06/MŻ

- 1. Zleceniodawca:** ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokwowska
- 2. Nr umowy:** NP.-1364/A/06/MŻ
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Przewód wentylacyjny o nazwie handlowej **ALUDUCT AD-L**.
Przewód wykonany jest z cienkiej folii aluminiowej wzmocnionej spiralnie
zwiniełym stalowym drutem ocynkowanym.
➤ grubość przewodu – 0,045 mm.
Średnice wewnętrzne przewodów 52 ÷ 630 mm.
Producentem przewodów jest: AFS OZ ANADOLU SITESI 666 NO:66
OSTIM/ANKARA - Turcja
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób z którego przygotowano próbki klasyfikuje się jako
nierozprzestrzeniający ognia
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych . Raport z badań nr LP- 1364.3/11.2-6/06
- 6. Termin ważności:** 24.07.2010
- 7. Załączniki:** -
- 8. Data:** 24.07.2007
- 9. Opracowanie:** Mariusz Żońnik

KIEROWNIK
Pracowni Rozwoju Pożaru
i Badań Materiałowych

inż. Andrzej Kolbrecki

Z-ca KIEROWNIKA
Zakładu Badań Ogniwych

dr Andrzej Borowy

Klasyfikacja może być reprodukowana wyłącznie przez Zleceniodawcę w całości wraz z załącznikami bez komentarzy, skrótów i zmian.
*Jeżeli wcześniej nie zostanie znowelizowane Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, poz. 690).