

**Zakład Badań
Ogniwych**02-650 Warszawa, ul. Kawcza 2
tel. (0-22) 853-34-27
fax (0-22) 847-23-11
e-mail: fbn@itb.pl**KLASYFIKACJA OGNIOWA****w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez izolacje rur i kanałów
NP.-1258.2/A/07/MŻ**

- 1. Zleceniodawca:** ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
Aleja Krakowska 10
05-552 Wola Mrokwiska
- 2. Nr umowy:** NP.-1258/A/07/MŻ
- 3. Przedmiot klasyfikacji:** Przewód wentylacyjny o nazwie handlowej **SONODUCT AD-L**.
Przewód zbudowany jest z następujących warstw:
- płaszcz zewnętrzny – składający się z metalizowanego aluminium;
grubość płaszcza 0,049 mm
 - izolacja – wełna szklana grubości 25 mm i gęstości 16 kg/m³,
 - płaszcz wewnętrzny w postaci przewodu – przewód zbudowany jest
z warstw perforowanego aluminium z zatopioną spiralą drutu sprężystego.
Średnice wewnętrzne przewodów 52 + 630 mm.
- 4. Klasyfikacja ogniowa:** Wyrób z którego przygotowano próbki klasyfikuje się jako
nierozprzestrzeniający ognia
- 5. Podstawa klasyfikacji:** Norma PN-B-02873:1996. Ochrona przeciwpożarowa budynków.
Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych
i przewodach wentylacyjnych. Raport z badań nr LP- 1364.2/11.2-7/06
- 6. Termin ważności:** 26.11.2010
- 7. Załączniki:** -
- 8. Data:** 26.11.2007
- 9. Opracowanie:** Mariusz Żońnik

Z upoważnienia Kierownika
Zakładu Badań Ogniwych**K I E R O W N I K**
Pracowni Rozpoznania Pożaru
i Badań Materiałowych

dr inż. Andrzej Kolbrecht