



**NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH
- NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354; (22) 5421349 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

ATEST HIGIENICZNY

HK/B/0100/01/2009

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

Wyrób / product: **Przewody elastyczne wentylacyjne:
ALDUCT AD-L, ALDUCT AD-3, SONODUCT AD-L,
SONODUCT PE AD-L, IZODUCT AD-3**

Zawierający / containing: aluminium i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: transportu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, obiektach szpitalnych i przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Raz w roku sprawdzić czystość przewodów, w razie potrzeby czyścić lub wymienić.

Wytwórca / producer:

ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8 b



Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALNOR systemy wentylacji Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8 b

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2014-01-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.
The certificate loses its validity after 2014-01-30
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 stycznia 2009

The date of issue of the certificate: 30th January 2009

p.o. Kierownika
Zakładu Higieny Komunalnej

Bożena Krogułska
dr Bożena Krogułska

proj. T. Podziady