



## ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0404/21

### HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rekuperatory serii HRU-SlimAIR i HRU-PremAIR**

Zawierający / containing: spieniony PP, PET, stal galwanizowaną, stal nierdzewną, aluminium i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach wykonujących działalność leczniczą, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1 i pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta.  
Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu

/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ALNOR-SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o. o.

05-552 Wola Mrokowska

Al. Krakowska 10

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o. o.

00-719 Warszawa

ul. Zwierzyniecka 8b

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.09.10 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.09.10 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 10 września 2021

The date of issue of the certificate: 10th September 2021

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

*[Signature]*  
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB