



ATEST HIGIENICZNY

HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0187/01/2019

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Tłumiki akustyczne o przekroju okrągłym i prostokątnym : SIL, SIBL, SIBOL, SIRL, SIBROL, SIL-GL, SPLL-25,SPLL-50,SPLL-CR/CRQ, SPLL-30/B-30, BSIL, SLC, SRC, SPC**

Zawierający / containing: blachę stalową ocynkowaną, wełnę mineralną i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: stosowania w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach: mieszkalnych, użyteczności publicznej (w tym w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą) oraz obiektach przemysłowych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

- Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane oraz z aktualnym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
- W trakcie prac montażowych i eksploatacji elementy z wełny mineralnej nie mogą być źródłem emisji włókien mineralnych do powietrza nawiewanego do pomieszczeń.
- Osoba sprawująca nadzór techniczny nad instalacją powinna kontrolować stan powierzchni izolacji przynajmniej raz w roku oraz po każdym czyszczeniu.
- Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta


Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu
/ Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8b

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

ALNOR - SYSTEMY WENTYLACJI Sp. z o.o.
00-719 Warszawa
ul. Zwierzyniecka 8b



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2024-07-19 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2024-07-19 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 19 lipca 2019

The date of issue of the certificate: 19th July 2019

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z op. Maciej Szoko
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH